

Оценка технического состояния

объектов ООО «МеталлЭнергоРесурс» по состоянию за I полугодие 2023 года

№ п/п	Точка ТП	Адрес	Дисп. наименование питающих линий	Марка кабеля, длина	Состояние
1	РП-62 водопад	Ворошиловский район ул.Космонавтов,23 «б»	КЛ-10 ф.10-42 КЛ-10 ф.10-49	АСБ-10 2(3x240) L-230м	хорошее
2	ТП-1333 Динамо	ул. Текучева,149	КЛ-6 ф.11-07	2Е5:Е20х(АСБ-6 3x120), L-440м ,292м	удовлетворительное
3	ТП-1069 Динамо	ул. Текучева,149		АСБ-6 3х L-395м,	удовлетворительное
4	ТП 1204	пер. Гвардейский,11	КЛ 6 кВ 9Ф10, 39Ф13	2(АСБп-6 3x185) L-80м	хорошее
5	ТП 1204	пер. Гвардейский,13	КЛ 6 кВ 39Ф12, 39Ф15	2(ААБл 3x120) L-294м	хорошее
6	ТП-1740 Курская Маркарян	Ленинский р-он ул. Курская,10	яч. 6 кВ КСО-272	ААБ 3x95 L-190м	удовлетворительное
7	ТП-1/55 СНТ Строитель 2	Автодорога Ростов-Таганрог	ВЛ-10 №1	АС-50 L-786м	удовлетворительное
8	СП-10/РП- 10/КЛ- 10ЮФУ	Мясниковский район х. Калинин,43, Советский р-он , ул. Мильчакова	Ф-1 /КЛ- 1 0 " 2 1 01" Ф- 15	АПВПг-3*300/35-10 L-1087,4м	удовлетворительное
9	КТП ТСЖ Пламенный	пер. 1-й Пламенный, 5	Ф20-01	СИП L-55м	хорошее
10	ТП-1/129	х. Ленинаван, ул. Карелина, 2	ВЛ-10 №1	ААШв 1x50 L-150м	хорошее
11	ТП-1/101А	х. Ленинаван, ул. Лесная, 53/1	ВЛ-10 №1	ААШв 3x70 L-150м	хорошее
12	ТП-35-1	х. Ленинаван, ул. Садовая	ВЛ-10 29-35	СИП-3 3x95 L-60м	хорошее
13	ТП -1/95	х. Красный Крым, ул. Красивая, 1	ВЛ-10 №1	СИП-3 3x95 L-570м	хорошее

№ п/п	Точка ТП	Адрес	Дисп наименование питающих линий	Марка кабеля, длина	Состояние
14	КТП-1/114А	х. Красный Крым, ул. Центральная, 45	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-470м	хорошее
15	КТП-1/115А	х. Красный Крым, ул. Красная, 46	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-520м	хорошее
16	КТП-1/154А	х. Красный Крым. ул. Ореховая	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-610м	хорошее
17	КТП-1/164А	х. Красный Крым. ул. Луговая	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-920м	хорошее
18	КТП-1/143А	х. Красный Крым. ул. М. Пегливановой	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-890м	хорошее
19	ТП-Заря	х. Обуховка, ул. Заводская, 1	Ф20-22	АСБ-10(3х95) АС- 50, L-80м ,L-300м	удовлетворительное
20	ТП-1	х. Обуховка, ул. Заводская 1	ВЛ-10 18-14	АПВ-20 L-7м	хорошее
21	ТП-2	х. Обуховка, ул. Заводская 1	ВЛ-10 18-14	АПВ-20 L-7м	хорошее
22	БРТП Стабильная	г. Ростов-на-Дону ул. Стабильная 3.	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	КЛ-10 АПВПг- 3*300 L-2320 м	удовлетворительное
23	РП ДГТУ	г. Ростов-на-Дону. ул. Коблова	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	удовлетворительное
24	ТП ДГТУ	г. Ростов-на-Дону. ул. Коблова	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	удовлетворительное
25	РП Доватора	г. Ростов-на-Дону ул. Доватора 158	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02 L-1200 м	хорошее