

## Оценка технического состояния

### объектов ООО «МеталлЭнергоРесурс» по состоянию за 2 полугодие 2022 года

№ п/п	Точка ТП	Адрес	Дисп наимен. Питающих линий	марка кабеля длина	состояние
1	А-18	Азовский р-он ул.Степная 67	КВЛ-35 Р9-Р46-А18	АС-150 L-376м	удовлетворительное
2	РП-62 Водопад	Ворошиловский р-он ул. Космонавтов 23 «б»	КЛ-10 Л10-42 КЛ-10 Л10-49	АСБ-10 2 (3x240) L-230м	хорошее
3	ТП-1333 Динамо	ул. Текучева 149	КЛ-6 ф.11-07	2Е5:Е20х(АСБ-6 3x120), L-440 ,292	удовлетворительное
4	ТП-1069 Динамо	ул. Текучева 149		АСБ-6 3х L-395 ,	удовлетворительное
5	ТП-1936 БЦ Купеческий Двор	ул. Социалистическая 74	КЛ-6 18ф9 КЛ-6 18ф14	2(ААБ-6 3x185) L-320м	хорошее
6	ТП 1204	пер. Гвардейский 11	КЛ 6 кВ 9Ф10, 39Ф13	2(АСБп-6 3x185) L-80м	хорошее
7	ТП 1204	пер.Гвардейский 12	КЛ 6 кВ 39Ф12, 39Ф15	2(ААБл 3x120) L-294м	хорошее
8	ТП-1740 Курская Маркарян	Ленинский р-он ул. Курская 10	яч. 6 кВ КСО-272	ААБ 3x95 L-190м	удовлетворительное
9	ТП-1/55 СНТ Строитель 2	Автодорога Ростов-Таганрог	ВЛ-10 №1	АС-50 L-786м	удовлетворительное

10	СП-10/РП-10/КЛ-10 ЮФУ	Мясниковский р-он х. Калинин43 Советский р-он , ул. Мильчакова	Ф-1/КЛ-10"2101" Ф-15	АПВПГ-3*300/35-10 L-1087,4м	хорошее
11	КТП ТСЖ Пламенный	пер. 1-й Пламенный 5	Ф20-01	СИП L-55м	хорошее
12	ТП-Заря	х.Обуховка, ул. Заводская, 1	Ф20-22	АСБ-10(3х95) АС-50, L-80м ,L-300м	удовлетворительное
13	ТП -1/129	х. Ленинавн, ул. Карелина, 2	ВЛ-10 №1	ААШв 1х50 L-150м	хорошее
14	ТП-1/101А	х. Ленинавн, ул. Лесная, 53/1	ВЛ-10 №1	ААШв 3х70 L-150м	хорошее
15	ТП-35-1	х. Ленинавн, ул. Садовая	ВЛ-10 29-35	СИП-3 3х95 L-60м	хорошее
16	ТП -1/95	х. Красный Крым, ул. Красивая, 1.	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-570м	хорошее
17	КТП-1/114А	х. Красный Крым, ул. Центральная, 45	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-470м	хорошее
18	КТП-1/115А	х. Красный Крым, ул. Красная, 46	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-520м	хорошее
19	КТП-1/154А	х. Красный Крым. ул.Ореховая	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-610м	хорошее
20	КТП-1/164А	х. Красный Крым. ул.Луговая	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-920м	хорошее

21	КТП-1/143А	х. Красный Крым. ул.М. Пегливановой	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-890м	хорошее
22	ТП-1	х.Обуховка, ул. Заводская 1	ВЛ-10 18-14	АПВ-20 L-7м	хорошее
23	ТП-2	х.Обуховка, ул. Заводская 1	ВЛ-10 18-14	АПВ-20 L-7м	хорошее
24	БРТП Стабильная	г.Ростов-на-Дону ул. Стабильная 3.	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	КЛ-10 АПВПг- 3*300 L-2320 м	хорошее
25	РП ДГТУ	Г. Ростов-на-Дону. Ул.Коблова	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	хорошее
26	ТП ДГТУ	Г. Ростов-на-Дону. Ул.Коблова	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	хорошее
27	РП Доватора	г.Ростов-на-Дону ул. Доватора 158	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02	КЛ-10 ф-20-01, ф.20-02 L-1200 м	хорошее

Директор

В.А. Стрельцов