

Сводна ведомость генерального замера ПС 35 кВт А - 18

21 июня 2017 года.

	Дисп. наименование	Коэф. учета	последнее число предыдущего месяца	4-00				10-00				22-00			
				Показания эл.счетчика в на 3.00	Показания эл.счетчиков на 4.00	I,А	U,кВ	Показания эл.счетчика в на 9.00	Показания эл.счетчика в на 10.00	I,А	U,кВ	Показания эл.счетчика в на 21.00	Показания эл.счетчика в на 22.00	I,А	U,кВ
Ввод Т-1	Т-1 акт	8000	332,64	366,28	366,3	37	10,6	366,64	366,66	37	10,6	367,58	367,6	43	10,5
	Т-1 реак	8000		167,79	167,79	-	10,6	167,79	167,79	-	10,6	167,79	167,79	-	10,5
Ввод Т-2	Т-1 акт	8000	5381,68	5403,3	5403,43	80	10,4	5404,01	5404,23	80	10,4	5406,68	5406,93	101	10,5
	Т-1 реак	8000		2090,46	2090,46	-	10,4	2090,46	2090,46	-	10,4	2090,46	2090,46	-	10,5
Фидер	1	1000	1394,52	1394,65	1394,66	0	10,6	1394,66	1394,66	0	10,6	1394,66	1394,67	1	10,5
Фидер	2	3000	1250,64	1339,47	1339,62	37	10,6	1340,32	1340,56	37	10,6	1342,83	1343,04	43	10,5
Фидер	14	2000	2482,63	2528,27	2528,42	45	10,4	2529,76	2529,93	45	10,4	2533,82	2534,09	48	10,5
Фидер	15	3000	1658,26	1687,34	1687,49	40	10,4	1688,46	1688,73	40	10,4	1691,93	1692,25	53	10,5
Положение РПН тр-ра				ПБВ №3				ПБВ №3				ПБВ №3			

Контрольный замер 21 июня 2017 года ООО
"МеталлЭнергоРесурс" по уровням напряжения.

Наименование	Суточное потребление (кВт*ч)	Р ср акт (кВт)
МЭР		
прием	93 184,7	4 367,3
СН1	50 638,4	2 509,9
СН2	42 546,4	1 857,4
НН		
отдача	51 010,0	2 507,4
СН1	49 890,0	2 460,6
СН2	1 120,0	46,8
НН		
полезный отпуск	39 516,0	1 723,3
СН1	0,0	0,0
СН2	38 037,5	1 665,6
НН	1 478,6	57,8
потери	2 658,7	136,5
% к приему в сеть	2,85	3,12
СН1	0,0	0,0
СН2	2 289,0	117,2
НН	369,6	19,3

Контрольный замер 21 июня 2017 года ООО "МеталлЭнергоРесурс"
(котел АО "Донэнерго" и ПАО "МРСК Юга" Ростовэнерго).

Наименование	Суточное потребление (кВт*ч)	Р ср акт (кВт)	U кВ
ООО "МЭР"			
прием	93 184,7	4 367,3	10,4
отдача	51 010,0	2 507,4	
полезный отпуск	39 516,0	1 723,3	
потери	2 658,7	136,5	
% к приему в сеть	2,85	3,12	
котел АО "Донэнерго"			
прием	19 353,2	807,4	10,2
полезный отпуск	18 380,0	765,8	
потери	973,2	41,6	
% к приему в сеть	5,0	5,1	
котел ПАО "МРСК Юга" Ростовэнерго			
прием	62 955,5	3 023,9	10,4
отдача	51 010,0	2 507,4	
полезный отпуск	10 401,4	429,6	
потери	1 544,1	86,8	
% к приему в сеть	2,5	2,9	
ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга (ЮФУ)			
прием	10 876,1	536,0	10,5
полезный отпуск	10 734,7	527,9	
потери	141,4	8,1	
% к приему в сеть	1,3	1,5	