

**Оценка технического состояния
объектов ООО «МеталлЭнергоРесурс» по состоянию на 1.01.2017 г**

№ п/п	Точка ТП	Адрес	Дисп наимен. Питающих линий	марка кабеля длина	состояние
1	А-18	Азовский р-он ул.Степная 67	КВЛ-35 Р9-Р46-А18	АС-150 L-376м	удовлетворительное
2	РП-62 Водопад	Ворошиловский р-он ул. Космонавтов 23 «б»	КЛ-10 Л10-42 КЛ-10 Л10-49	АСБ-10 2 (3x240) L-230м	хорошее
3	ТП-1333 Динамо	ул. Текучева 149	КЛ-6 ф.11-07	2Е5:Е20х(АСБ-6 3x120), L-440 ,292	удовлетворительное
4	ТП-1069 Динамо	ул. Текучева 149		АСБ-6 3х L-395 ,	удовлетворительное
5	ТП-1936 БЦ Купеческий Двор	ул. Социалистическая 74	КЛ-6 18ф9 КЛ-6 18ф14	2(ААБ-6 3x185) L-320м	удовлетворительное
6	ТП-1740 Курская Маркарян	Ленинский р-он ул. Курская 10	яч. 6 кВ КСО-272	ААБ 3x95 L-190м	удовлетворительное
7	ТП-2152 РУП	ул. Луговая 42 «б»	ф.31-06	ААБл-6 3x240 L-680м	удовлетворительное
8	ТП-2153 РУП	ул. Луговая 42 «б»	ф.31-32	ААБл-6 3x240 L-50м	удовлетворительное
9	ТП-1621 СевКавАвтоРесурс	Советский р-он , ул. Доватора 156/2	ф.19-18 ф.19-28	2 АШШВ 3x70 L-280м	удовлетворительное

10	ТП-1/55 СНТ Строитель 2	Автодорога Ростов-Таганрог	ВЛ-10 №1	АС-50 L-786м	удовлетворительное
11	СП-10/РП-10/КЛ-10 ЮФУ	Мясниковский р-он х. Калинин43 Советский р-он, ул. Мильчакова	Ф-1/КЛ-10"2101" Ф-15	АПВПГ-3*300/35-10 L-1087,4м	хорошее
14	ТП-Заря	х.Обуховка, ул. Заводская, 1	Ф20-22	АСБ-10(3х95) АС-50, L-80м ,L-300м	удовлетворительное
16	ТП -1/129 Карапетян	х. Ленинаван, ул. Карелина, 2	ВЛ-10 №1	ААШв 1х50 L-150м	хорошее
17	ТП-1/101А Хачатрян/Гогорян	х. Ленинаван, ул. Лесная, 53/1	ВЛ-10 №1	ААШв 3х70 L-150м	хорошее
18	ТП-35-1 Диденко	х. Ленинаван, ул. Садовая	ВЛ-10 29-35	СИП-3 3х95 L-60м	хорошее
19	ТП -1/95 Петрушенко/Кр.Крым	х. Красный Крым, ул. Красивая, 1.	ВЛ-10 №1	СИП-3 3х95 L-570м	хорошее
20	КТП-1/114А Сухоруков	х. Красный Крым, ул. Центральная, 45			хорошее
21	КТП-1//115А Сухорукова	х. Красный Крым, ул. Красная, 46			хорошее

Директор Магомедов М.А.