

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО «МеталлЭнергоРесурс»

за I квартал 2016г.

Наименование присоединения	Количество аварийных ограничений (отключений), шт.						Общее количество, час	Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч	Примечание
	неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта	посторонние воздействия	ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения	нарушение внешнего энергоснабжения	ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации	Итоговое количество нарушений			
ТП 1/55	1	1				2	6	0,120	
ПС А-18		1		1		2	14	38,000	
ТП 1/114А				1		1	7	0,100	
Итого	1	2	0	2	0	5	27	38,220	