

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ООО «МеталлЭнергоРесурс»

за IV квартал 2016г.

Наименование присоединения	Количество аварийных ограничений (отключений), шт.						Общее количество, час	Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч	Примечание
	неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта	посторонние воздействия	ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения	нарушение внешнего энергоснабжения	ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации	Итоговое количество нарушений			
ПС А-18				1		1	2	4,877	
Ф18-02 ПС А-18		3				3	1	0,862	
Ф18-14 ПС А-18		1				1	1	1,334	
Ф18-15 ПС А-18		4				4	2,5	2,673	
СНТ "Строитель-2", ТП1/114А, 1/115А, 1/98А, 1/129А, 1/95А, 35-1				1		1	0,5	0,045	
РРО ОГО ВФСО "Динамо"				1		1	19	2,785	
Итого	0	8	0	2	0	10	26	12,576	